

Zawada, 05.05.2025 r.

Nr: NLP/PZP/07/20254/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści SWZ na „Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy” w podziale na pakiety:

Pakiet A - Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych na obszarze blokowym

Pakiet B - Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych na obszarze pozablokowym (numer postępowania przetargowego NLP/PZP/07/2025).

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej.

Pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1. „1.1. Czy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w postępowaniu musi być posiadanie lub udostępnienie przez inny podmiot zasobów w zakresie wylewarki do łożysk, ponieważ operację wylewania łożysk wykonują firmy specjalistyczne których na Polskim rynku jest kilka w których lokuje się tego typu usługi w zależności od okoliczności (cena, termin realizacji) na podstawie zamówień a nie udzielania zasobów. Wnosimy o wykreślenie wylewarki do łożysk z załącznika nr 15.

1.2. Czy podany w załączniku nr 15 parametr „Max. Średnica łożyska 875mm” dotyczy średnicy wewnętrznej czy zewnętrznej wylewanego łożyska. 2. Czy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w postępowaniu musi być posiadanie lub udostępnienie przez inny podmiot zasobów w zakresie wyżarzarki indukcyjnej, gdzie na dzień dzisiejszy standardem są wyżarzarki oporowe które w zupełności pozwalają pokryć zapotrzebowanie w zakresie obróbki cieplnej przy realizacji prac serwisowych. Wnosimy o wykreślenie wyżarzarki indukcyjnej z załącznika nr 15.”


Kosik

Pytanie 2.

Działając w imieniu [REDAKTOWANE] zwracam się z prośbą o zmianę zapisów warunków w SWZ cz.1 pkt. VII. 4.a

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

i. Dla Pakiet A:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie usług remontowych na urządzeniach energetycznych, o wartości rocznej co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto.; w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

ii. Dla Pakiet B:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac w zakresie usług remontowych na urządzeniach energetycznych, o wartości rocznej co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto; w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

Na:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

i. Dla Pakiet A:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi polegające na wykonywaniu prac w zakresie usług remontowych na urządzeniach energetycznych, o łącznej wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto.; w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

ii. Dla Pakiet B:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi polegające na wykonywaniu prac w zakresie usług remontowych na urządzeniach energetycznych, o łącznej wartości co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto.; w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

Ad.1.

- 1.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Wykonawca może spełnić warunek w oparciu o własne zasoby lub poprzez udostępnienie przez inny podmiot zasobów w zakresie wylewarki do łożysk.
- 1.2. Zamawiający informuje, iż podany w załączniku nr 15 parametr „Max. Średnica łożyska” dotyczy średnicy wewnętrznej wylewanego łożyska. Zapis zostanie zmodyfikowany również w zakresie max. średnicy łożyska.

2. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji w załączniku nr 15 do SWZ cz. I poprzez dopuszczenie alternatywnie wyżarzarki oporowej lub indukcyjnej, umożliwiającej wykonanie prawidłowej obróbki cieplnej materiału.

Ad.2.

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu warunków w SWZ cz.I pkt. VII. 4.a i dokona stosownej modyfikacji.

Piotr Rudzikowski

RADCA PRAWNY
WA 3142

Z poważaniem

Sekretarz Komisji
 Materiałowej
 Katarzyna Bok-Kozar

Starszy Specjalista
ds. Zakupów

Katarzyna Bok-Mazur

Pracownik Wydziału Remontu
Maszyn Ciepłno-Mechanicznych

Henryk Skotnicki

Kosik

