

Zawada, 01.10.2025 r.

Nr: NLP/PZP/18/2025

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 36 miesięcy” w podziale na Pakiety A, B, C, D i E.

Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

W związku z wymaganiem określonym w punkcie 5.1.6. „Osobę posiadającą uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej co najmniej typu (IOR – 1);”

- Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje pełnienie przez cały czas trwania umowy funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej na podstawie „Ustawy – Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami”? Jeżeli tak, to w ramach którego pakietu i w jaki sposób ta usługa będzie zlecana i rozliczana?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że pełnienie funkcji inspektora jest wymagane w wskazanych w SWZ I pakietach w pełnym zakresie, zgodnie z ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami. Pełnienie funkcji inspektora jest wymagane przez cały okres trwania umowy.

Koszty związane z pełnieniem funkcji IOR należy w kalkulować w stawkę za RBH.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1.1. pkt 1.8. „Udział w pracach i nadzór nad firmami zewnętrznymi, w tym organizacja i koordynacja prac.”

- Prosimy o potwierdzenie, że powyższe dotyczy firm zewnętrznych realizujących prace w ramach podwykonawstwa specjalistycznego z zakresu pakietu A.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający potwierdza, że powyższe dotyczy firm zewnętrznych realizujących prace w ramach podwykonawstwa specjalistycznego z zakresu pakietu A.

Pytanie 3:

Załącznik nr 1.1. pkt 2.8. „Prowadzenie prac laboratoryjnych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, rejestrującej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, sprawdzanie oraz nastawa ich parametrów zgodnie z DTR i dokumentacją techniczną lub zaleceniami Zamawiającego.”

- Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będą rozliczane te prace?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wyjaśnia, że prowadzenie laboratorium w zakresie pakietu A dot. np. sprawdzeń aparatury, zmiany ustawień lub kalibracja. Prace będą rozliczane w ramach realizacji usterki. W przypadku potrzeby naprawy aparatury proces będzie realizowany w ramach pakietu E i będzie indywidualnie kalkulowany.

Pytanie 4:

Załącznik nr 1.1. pkt 2.11. „Obsługiwanie zleceń serwisu specjalistycznego naprawy urządzeń AKPiA przez firmę zewnętrzną w tym: przygotowanie zapytania ofertowego, przygotowanie urządzeń do wysyłki, odbiór urządzeń po naprawie, wymiana lub naprawa urządzenia przez serwis w miejscu instalacji, rozliczenie realizacji zlecenia i przygotowanie protokołów (8 rbh/zlecenie).”

- Nasza dotychczasowa praktyka wskazuje jednoznacznie, że obsługa zleceń o zakresie jw. obarczona jest pracochłonnością średnio 24rbg/zlecenie. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości rozliczanych rbg/zlecenie?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia w powyższym zakresie, zakres pkt. 2.11. jest dodatkową Pracochłonnością 8 rbh do zakresu usuwania usterki.

Pytanie 5:

Załącznik nr 1.1. pkt 2.12. „Naprawa lub wymiana, demontaż i montaż, podłączenie, regulacja i uruchomienie, elementów i urządzeń oraz kabli instalacji AKPiA.”


- Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane prace, których rzeczywista pracochłonność przekracza 8rbg (np. wymiana długiego odcinka kabla, wykonanie prób blokad i zabezpieczeń, diagnozowanie i usuwanie doziemień i inne)?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że w ramach pakietu A będą realizowane prace związane z diagnozowaniem i usunięciem usterki- rozumiane jako np. przywrócenie działającej blokady - wymiana wyłącznika krańcowego taśmy, diagnoza przepalonego kabla - zmurowanie przepalonych żył w kablu, usunięcie doziemienia. Prace z zakresu pełnych prób i blokad urządzeń czy instalacji po remoncie lub prace które wymagają ułożenia nowych kabli będą realizowane w ramach pakietu E i będą indywidualnie kalkulowane.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej



Piotr Radziński
RADCA PRAWNY
WAG 185

p.o. Kierownika Wydziału Remontu
Układów Aparatury
Kontrolno-pomiarowej i Automatyki

Wojciech Krasa

2

Zastępca Kierownika
Wydziału Zamówień Publicznych

Monika Zierold