

Nr: FZ/PZP/02/2026

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawa piasku kwarcowego jako materiału złoża do kotła fluidalnego w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” prowadzonego pod numerem NLP/PZP/02/2026.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 7:

Czy dostawy piasku kwarcowego będą realizowane we wszystkie niedziele i święta?

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest monitorowanie stanu w zbiornikach oraz utrzymywanie minimalnego poziomu piasku w zbiornikach. Dostawy piasku mogą wystąpić również w soboty, niedziele i święta.

Pytanie 8:

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w zbiorniku wymaganego zapasu piasku?

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że przedmiotowa kwestia jest uregulowana w pkt 4.3. SWZ cz. III.

Pytanie 9:

Czy została określona minimalna i maksymalna ilość towaru w tonach jaką Wykonawca musi dostarczyć na dobę?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest na bieżąco monitorować stan magazynów piasku i utrzymywać minimalny poziom 50% pojemności. W pkt 3.5. SWZ cz. II określono sytuację, w której może nastąpić zużycie na poziomie 200 ton.

Pytanie 10:

Czy mogą wystąpić, jeśli tak to jak często, dostawy piasku na poziomie 200 ton w ciągu doby?

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że takie sytuacje mogą wystąpić przy uruchomieniu bloku po jego odstawieniu. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że taka sytuacja występuje średnio 4 razy w roku.

Pytanie 11:

Do jakiej wysokości w poszczególnych zbiornikach należy uzupełnić poziom piasku?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie zawarta jest w załączniku nr 3 do SWZ cz. II oraz w pkt 5.9. SWZ cz. II.


Pytanie 12:

Czy rozładunek piasku z autocysterny prowadzony będzie wyłącznie własnym systemem rozładowniczym, czy będzie możliwość skorzystania w wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza?

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający informuje, że przedmiotowa kwestia jest uregulowana w pkt 5.5. SWZ cz. II.

Z poważaniem

Piotr Radzikowski

RADCA PRAWNY
WA 3185